

华兰生物忠县单采血浆站改扩建项目方案设计调整公示

申请单位：华兰生物忠县单采血浆有限公司

调整原因：依据单采血浆站相关法律法规要求，人流与物流分开，医疗废物通道与血浆转运通道分开。一、原设计血浆电梯和污物电梯并排，会造成血浆转运通道和污物通道混用的情形，存在交叉污染的风险；二、工艺上血浆电梯需搭配热隔室使用，参照医疗废物设置专有的转运通道，且转运通道和储存通道应短距离并封闭。

调整内容：1.平面布局调整，将医疗废物电梯位置变更；2.新增三楼通往室外的消防疏散钢结构楼梯；3.二、三层局部布局变更，功能不变。项目调整前后经济技术经济指标未发生变化。

编制单位：重庆源道建筑规划设计有限公司

公示单位：忠县规划和自然资源局

公示地点：1.忠县人民政府网；2.忠县规划和自然资源局；3.项目所在地；4.忠州街道办事处；5.忠州之家。

公示时间：2025 年 10 月 31 日—2025 年 11 月 6 日

意见反馈：1.若您需对该方案设计发表意见或有其他意见，应在意见反馈期限届满前向忠县规划和自然资源局提交书面意见，同时提供身份证明材料、联系方式。书面意见可当面提交，也可通过邮寄方式提交。邮寄方式提交的，请在信封正面注明“公示反馈意见”字样，提交时间以邮局收件邮戳载明的时间为准。2.若您认为是该方案设计的利害关系人，在提交书面意见时，还应提供该方案设计直接涉及您利益的证明材料。3.意见反馈期限截至公示期满后 5 个工作日内，在规定期限内未反馈意见的，视为放弃权利。4.相关利害关系人可自公示期满之日起 5 个工作日内，向忠县规划和自然资源局提出书面听证申请，并提交身份证明材料，直接涉及您利益的证明材料。逾期未提出的，视为自动放弃听证权利。

书面意见反馈地址：忠县忠州街道鸣玉溪大道 99 号 忠县规划和自然资源局 收 **联系电话：**023-54232895


附 件：1.调整前背立面效果图；2.调整后背立面效果图；3.调整前后建筑单体平面图；4.调整前后建筑单体立面图；5.建设单位调整申请。




调整前背立面效果图




调整后背立面效果图




调整后一层平面



调整后二层平面



调整后三层平面



调整后1-16轴立面

华兰生物忠县单采血浆有限公司

华兰忠县浆站字〔2025〕08号

关于华兰生物忠县单采血浆站改扩建项目 工程规划许可附件附图调整的申请

忠县规划和自然资源局：

华兰生物忠县单采血浆站自2010年作为我县重点招商引资项目落地并建成运营以来，始终秉持规范管理，积极服务地方发展。项目于2011年11月首次取得《建设工程规划许可证》（编号：D2011024）。历经十四年发展，为持续提升原料血浆供应保障能力，进一步优化服务环境与企业形象，经集团公司批准，现对浆站实施扩建升级改造，并于2024年8月依法取得了改扩建项目《建设工程规划许可证》（建字第500233202400081号）。

我可在取得改扩建项目规划许可后，已完成施工图审查并取

-1-



得审查合格书。鉴于后续行业检查及相关规范要求，需对已审查合格的施工图纸进行必要的修改完善。为确保项目全面符合现行行业规范，我司对原设计方案进行了局部优化与调整，具体内容及调整依据如下：

1.调整转运电梯布局。根据《单采血浆站质量管理规范》中关于“人流与物流分离，医疗废物通道与血浆转运通道分开”的明确要求，将原设计相邻设置的两台转运电梯调整为分开设置，以杜绝交叉污染风险，切实保障血浆采集环境的安全性与合规性。

2.优化消防疏散体系。为适应业务发展需要，改造后忠县单采血浆站年采集能力将由60吨提升至70吨以上，预计献浆人流量将相应增大。鉴于原建筑楼梯间宽度有限，为保障人员快速、安全疏散，我司增设三楼直通室外的消防疏散楼梯，确保一至三层均具备直接通向室外的疏散条件。增设后，原建筑内楼梯不再作为消防疏散通道使用，调整为室内通行通道，因此由原来的封闭式楼梯更改为敞开式，在满足防火规范的同时，有效提升人员疏散效率。

3.调整二层、三层功能布局。结合我司实际使用需求，对二层、三层室内功能布局进行优化，调整矮墙位置，以进一步提升献浆人员的服务体验。相关调整不改变建筑功能，且不影响消防等各项规范要求。

-2-



以上调整内容均已经第三方审图机构审核合格，相关技术指标未发生变化，符合现行法律法规及相关规范要求。

特此申请对工程规划许可附件附图进行相应变更，恳请贵局审核批准！

华兰生物忠县单采血浆有限公司

2025年10月23日

华兰生物忠县单采血浆有限公司

2025年10月23日

-3-

